

Wels, am 4. November 2014

## **ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR FRONIUS SYMO 10.0-3-M – 20.0-3-M**

**Fronius International GmbH**

bestätigt hiermit, dass die Wechselrichter

- / **Fronius Symo 10.0-3-M – 20.0-3-M**
- / **Fronius Eco**

mit den Überspannungsschutzgeräten

- / **DS50PVS-1000G/51**
- / **DEHN DG M YPV SCI 1000 FM**
- / **DEHN DG M YPV SCI 1200 FM**
- / **PHOENIX VAL-MS 1000DC-PV/2+V -FM – 2800627**

getestet wurden.

Sofern Installation und Verkabelung laut Bedienungsanleitung bzw. Installationsanleitung vorgenommen werden, bleiben die Fronius Garantiebedingungen aufrecht.

**Fronius International GmbH**

Sparte Solar Energy

Froniusplatz 1

A-4600 Wels



Ing. Prok. Martin Hackl  
Leiter Sparte Solar Energy