

Wels, am 18. März 2015

ANZEIGE ÜBERSPANNUNGSABLEITER

Fronius International GmbH

bestätigt hiermit, dass die Wechselrichter

/ **Fronius Symo 10.0-3-M – 20.0-3-M**

/ **Fronius Eco 25.0-3-S – 27.0-3-S**

mit Überspannungsableiter ausgerüstet werden können.

Das Auslösen eines Überspannungsableiter kann am Wechselrichter-Display angezeigt werden (Statusmeldung: 568).

Dazu benötigt man einen Überspannungsableiter mit Fernmeldekontakt. Dieser muss entsprechend der Installationsanleitung mit dem Wechselrichter verbunden und eingestellt werden.

Fronius International GmbH

Solar Energy Division

Froniusplatz 1

A-4600 Wels



DI Thomas Mühlberger

Head of Solution Management